


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи

С.У. Турсунбаев



2020г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи*
2. Адрес объекта: *354065, Россия, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Горького, 44*
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: *1912г.*
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта: *2020г.*
 - 3.3. Отдельно стоящее здание *2* этажей, *1033,9* кв.м.
 - 3.4. Часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2572(кв. м).
4. Основание для пользования объектом *распоряжение №2076-р от 18.11.2015г., выдан департаментом имущественных отношений Администрации г. Сочи №23:49:0204013:1067 Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 28.01.2016г.*
Вид права – оперативное управление.
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: -

Наименование предоставляемых услуг:

- *дошкольное образование;*
- *дополнительное образование детей и взрослых.*

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата **нет**;
инвалиды-колясочники **нет**;
инвалиды по зрению _____ **нет** _____;
инвалиды по слуху _____ **нет** _____.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование _____ **нет/нет** _____
на дому _____ **нет/нет** _____
дистанционно _____ **нет/нет** _____
другое _____ **нет/нет** _____

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся

недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	-
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*

7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	*
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
	✓ Максимально оборудовать туалетную комнату для обслуживания инвалидов д категорий («О», «С» и «Г», а также «К» с помощью сопровождающего), а именно: Заменить входные двери в соответствии с требованиями для МГН категории «К»; - На дверях кабинетов, туалетных комнат и классов для занятий установить рельефные знаки и таблички со шрифтами Брайля (номер кабинета или комнаты, название и т.д.); - оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или дежурного персонала объекта). - над входом установить световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки; - Заменить водопроводные смесители на смесители с рычажной рукояткой и термостатом, -У дверей санитарной комнаты установить специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м; - установить вешалки для костылей и одежды на высоте 1,2 м. - Использовать тактильные средства, выполняющие		2022 2022 2023 2023 2023 2023 2022

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей; - Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой; оборудована визуальными информационными системами для МГН (см. п 5.5 СП 59.13330.2012); - Оборудовать на парковке автомобилей возле здания место для стоянки машины инвалида-колясочника. Место должно иметь соответствующую разметку.		2022
		2022
		2022
		2022

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР Белокурова О.Н.

Зам. директора по безопасности Федько К.В.

Зам. директора по АХЧ Разомазов И.В.

Секретарь профкома Скударнова Р.С.