

Управление по образованию и науке
администрации города Сочи

МБУ ДО

**Центр творческого развития и
гуманитарного образования г. Сочи**

ОГРН 1022302918440

ГРП №25069 ИНН 2320057560

Красноармейская ул., д. 30, город Сочи

Краснодарский край, 354065

тел./факс (862) 254-27-51, 254-27-52

E-mail:ctrigo@edu.sochi.ru

<http://www.ctrigo.ru>

Прокурору района
Советнику юстиции
А.Н. Козачек

от 18 октября 2015г. № 240

на № _____ от _____

Прокуратура Центрального
района г. Сочи
Краснодарского края

№ _____

Дата 20.10.16

ОТЧЕТ

Об исполнении представления Прокуратуры Центрального района г. Сочи от 07.10.2016г. № 21-02/21-03-16/14486 с целью устранения нарушений законодательства об образовании и об основных гарантиях прав ребенка муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения	Мероприятия по устранению
1.	Нарушение Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» - отсутствует информация: - отчет о результатах самообследования - учебный план с приложением его копии - календарный учебный график с приложением его копии - предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний	Информация на сайте образовательной организации размещена: - отчет о результатах самообследования - учебный план с приложением его копии - календарный учебный график с приложением его копии
2.	Нарушение Правил противопожарного режима:	1.В связи с ложными срабатываниями системы пожарной сигнализации

	<p>- автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии (шлейфы отключены)</p>	<p>Центра, были приняты компенсирующие меры: сотрудники охраны два раза в час обходили защищаемые помещения, оставшиеся без контроля системы пожарной сигнализации.</p> <p>2. Шлейфы пожарной сигнализации №№ 4,11,17 временно были отключены для проведения ремонтно-восстановительных работ</p> <p>3. Была сделана запись в Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации.</p> <p>4. Органы управления Государственной противопожарной службы были поставлены в известность.</p>
<p>3.</p>	<p>Нарушение ст.ст. 11,28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.ст. 5,9,28,41 Закона № 273 – ФЗ: - в учреждении ведется ремонт</p>	<p>В учреждении, в помещении спортивного зала производились ремонтно – восстановительные работы в резьбовом соединении батареи системы отопления силами сотрудников учреждения. Ремонтные работы производились с соблюдением правил техники безопасности без угрозы жизни и здоровью обучающихся и сотрудников Центра. Не нарушали трудового распорядка и проведения учебного процесса.</p> <p>В настоящее время восстановительные работы завершены.</p>

В связи с выявленными нарушениями данное представление было рассмотрено комиссией МБУ ДО ЦТРИГО. Комиссия решила объявить замечание:

- Федько Константину Валентиновичу, заместителю директора по безопасности, ответственного за пожарную безопасность МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи, Разомазову Игорю Викторовичу, заместителю директора по административно – хозяйственной части, ответственного за проведение мероприятий по ремонту и обслуживанию здания и помещений МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи, Крицкой Татьяне Георгиевне, заместителю директора по УВР, ответственную за организацию и проведение учебного процесса в МБУ ДО ЦТРИГО г. Сочи. На основании решения комиссии был издан приказ от 10.10.2016г. № 376. (копия приказа прилагается).

Директор

И.В. Антонова
(862)254-27-52
ctrigo@edu.sochi.ru



С.У. Турсунбаев